



ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ
ПО ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ

МОСКОВСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ПО ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ

1-ый Ольховский тупик, 8а
г. Москва, 105066,
тел./факс: (499) 266-23-22

25.11.2020 г. № 100-1598/ССИ ДТ/ИИ

На № _____ от _____

Орловская область, п.Змиевка,
ул.Привокзальная, д.6
E-mail: zmi-msk-x5@mail.ru

Трошиной В.Е.

Шифр: 2028365

Уважаемая Валерия Гвгенъевна!

Рассмотрев обращение от 13 ноября 2020г. №Т-38959 по вопросу несоответствия качества воды по адресу Орловская область поселок Змеевка по улице Привокзальная сообщаем.

Водоснабжение по данному адресу осуществляется из артезианской скважины баланса Московской дирекции по тепловодоснабжению.

Московская дирекция по тепловодоснабжению ведется контроль качества воды в соответствии с программой производственного контроля в рамках заключенного договора с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту».

Для обеспечения улучшения качества воды Брянским территориальным участком Московской дирекции по тепловодоснабжению была проведена внеплановая проверка объектов. Назначены сроки выполнения мероприятий по выполнению промывок и дезинфекции разводящих водопроводных сетей.

Кроме того запланировано проектирование локальной системы водоподготовки очистки воды на 2021 год по инвестиционной программы реализации проекта «Модернизация систем водоснабжения на сети железных дорог (Чистая вода) ОАО «РЖД».

Также в связи с тем, что значительная часть потребления воды из водозабора осуществляется населением, Московской дирекцией по тепловодоснабжению ведется работа по передачи объектов водоснабжения в муниципальную собственность.

По состоянию на сегодняшний день водоснабжение осуществляется в соответствии с установленными нормативами.

Заместитель начальника дирекции

Исп. Васильева С.А., МДТВ
тел. 8 (499)266-10-88

Р.А. Горбачев